Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттікорганныңатауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Осакаров аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Осакаровское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ KZ42VWF00653667
Дата: 02.10.2026 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Коммунальное Государственное Учреждение "Общеобразовательная школа № 28" отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области по адресу: Карагандинская область, Осакаровский район., с.Акбулак., ул.Гагарина, здание 8

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) ***Заявление от 9/22/2026 4:49:30 PM № KZ87RYS01927068***

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ***Коммунальное государственное учреждение " Общеобразовательная школа № 28" отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области, БИН 980240000881., РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Осакаровский район., с.Акбулак., ул.Гагарина, здание 8 / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Осакаровский район., с.Акбулак., ул.Гагарина, здание 8., телефон:87056724756., директор Паланская Галина Владимировна***

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама ұжүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
образовательная деятельность., Карагандинская область Осакаровский район., с.Акбулак., ул.Гагарина, здание 8
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) ***Объекты образования и воспитания, общежития объектов образования, реабилитационные центры для детей и подростков***

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) ***не требуется***

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) ***заявление KZ87RYS01927068 от 22.09.2026г., протокол микробиологического исследования воды питьевой № 237, 238 от 27.10.2025г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения № 1250001016088973 от 13.11.2025г., протокол измерений метеорологических факторов № 2 от 14.10.2025г, протокол измерений уровня шума № 3 от 14.10.2025 года, протокол измерения ЭМП от 14.10.2025г №5, протокол измерений освещенности № 3 от 14.10.2025г., кадастровый паспорт объекта недвижимости 09:137:044:378 и 09:137:044:378:1 от 08.09.2026г***

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) ***не требуется***

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) ***не требуется***

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

КГУ «Общеобразовательная школа №28» отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области, БИН 980240000881, дата первичной регистрации юридического лица 19.02.1998г., форма принадлежности государственная., объект расположен по адресу: Карагандинская область, Осакаровский район, с.Акбулак, ул.Гагарина, д.8., адрес субъекта: Карагандинская область, Осакаровский район, с.Акбулак, ул.Гагарина, д.8., руководитель: Паланская Галина Владимировна., телефон: 87214933921., электронный адрес shkol28@mail.ru. Деятельность объекта - образовательная. Ранее выданные разрешительные документы: санитарно - эпидемиологическое заключение на школу № 136 от 29.08.2014г., санитарно - эпидемиологическое заключение на проект санитарно - защитной зоны для блочно - модульной котельной КГУ «Общеобразовательная школа № 28» отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области № KZ56VBZ00081494 от 02.09.2026г., кадастровый паспорт объекта недвижимости 09:137:044:378 и 09:137:044:378:1 от 08.09.2026г. Площадь земельного участка, согласно по кадастровому номеру 09:137:044:378 составляет 1,2257 Га., площадь застройки (объекта - здание школы и холодная пристройка): 1081,6 кв.м., полезная площадь 880,6кв.м.; по кадастровому номеру 09:137:044:378:1 площадь застройки объекта образования 1064,8 кв.м., общая площадь 880,6 кв.м., жилая площадь - 539,1 кв.м., площадь холодной пристройки 16,8 кв.м; здание физкультурного зала: площадь застройки 888,6 кв.м., общая площадь 739,5 кв.м., полезная площадь - 637,4 кв.м.; галерея: площадь застройки 112 кв.м., общая площадь 64,2 кв.м.; блочно - модульная котельная: площадь застройки 44,6 кв.м., общая площадь 37,4 кв.м.

Функционально не связанных объектов на территории школы нет. Входов в школу 4.

Школа расположена в селитебной зоне села. Здание школы одноэтажное, приспособленное, год постройки 1959г., введена школа в эксплуатацию в 1960 году, проектная мощность школы 118 посадочных мест, фактически обучаются 151 человек, 2 смены (1 смена 86 человек, 2 смена 65 человек). Территория учебного заведения благоустроена, огорожена по всему периметру металлическим ограждением без повреждений со всех сторон. Подъездные пути к школе имеются, заасфальтированы. Собственная и прилегающая территория школы, имеет твердое покрытие, находится в удовлетворительном состоянии, ливневая система водоотведения имеется. По периметру школы установлено уличное освещение, светильники исправны.

Территория школы включает: основное здание школы и здание спортивного зала, соединенные между собой капитальной галереей., физкультурно - оздоровительная зона с оборудованной спортивной площадкой, хозяйственная зона. Спортивное оборудование находится в удовлетворительном, исправном состоянии и надежно закреплено.

В хозяйственной зоне имеется мусорно - контейнерная площадка, огражденная с трех сторон бетонным ограждением без повреждений. Контейнеры с крышками для школы, столовой (емкость для пищевых, контейнер для не пищевых отходов) установлены на бетонированной площадке, поддающейся обработке. Контейнеры промаркированы. На момент обследования мусорно - контейнерная площадка находится в удовлетворительном состоянии, контейнеры и емкости пустые. Контейнеры освобождаются по мере их наполнения на 2/3 (вывоз твердых бытовых отходов по договору ТОО «Тазалык» № 36 от 01.01.2026г). Дорожки к контейнерной площадке заасфальтированы. Подъездные пути, пешеходные дорожки имеются, заасфальтированы, в ночное время территория освещается.

Спортивная площадка засыпана песком и частично покрыта естественным газоном. Состояние спортивного оборудования, спортивной площадки удовлетворительное. Оборудование окрашены, очищены от неровностей, имеют гладкую поверхность.

Дождевые и талые воды с территории по рельефу местности стекают в арык).

Водоснабжение централизованное, от сельского водопровода, горячее водоснабжение - за счет водонагревателей, установленных в обеденном зале столовой, санитарных узлах школы, медицинском кабинете, душевых спортивного зала, исправны., организован питьевой режим, в столовой, рекламациях, классах установлены куллеры с питьевой не газированной водой (воду поставляют по школам централизованно по договору через РОО района, вода сертифицирована), одноразовых стаканов достаточно. За соблюдение питьевого режима, приказом руководителя назначены ответственные лица. На объекте используется питьевая вода, соответствующая требованиям качества и безопасности, предъявляемых к централизованным системам питьевого водоснабжения (протокол микробиологического исследования воды питьевой № 237, 238 от 27.10.2025г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения № 125000101608897З от 13.11.2025г). На случай отключения воды в каждом помещении имеются промаркированные емкости с крышками.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Водоотведение - автономное (локальное) - местный септик с устройством системы раздельного внутреннего отведения производственных и бытовых сточных вод, исправно, подведено ко всем имеющимся раковинам, санитарно-техническому оборудованию. Сбор производственных и хозяйственно бытовых сточных вод раздельный, коммуникации проложены под полом. Трубопроводы для стока отработанных вод от технологического оборудования подсоединены к системам внутреннего водоотведения с устройством гидравлических затворов, системы механической очистки. Слив сточных вод в систему водоотведения осуществляется закрытым способом. Откачка септика осуществляется по мере заполнения на 2/3 общего объема (2 раза в месяц) по договору ТОО «Тазалык» № 24 от 01.01.2026г.
Отопление: от автономной системы теплоснабжения школы (блочно - модульная котельная), источники тепла расположены в нишах под окнами, закрыты защитными экранами, которые позволяют осуществлять своевременную очистку источников теплоснабжения. Для контроля за температурой воздуха в учебных кабинетах, медицинском кабинете, спортивном зале, раздевалках спортивного зала и т.д на внутренней стене на высоте 0,8-1,2 м прикреплены термометры. Показатели параметров микроклимата в пределах нормируемых, протокол измерений метеорологических факторов № 2 от 14.10.2025г.
Освещение смешанное, искусственное представлено лампами одного типа - светодиодными, источники освещения закрыты плафонами устойчивыми к воздействию влаги и тепла. Состояние источников искусственного освещения удовлетворительное. Протокол измерений освещенности № 3 от 14.10.2025г, показатели в пределах нормы. Оконные конструкции выполнены из гладкого материала, стекло-полотно всех имеющихся окон целое без повреждений. На окнах имеются москитные сетки и регулируемые солнце - защитные устройства. Для сбора и хранения неисправных ртуть содержащих приборов, ламп, светодиодных ламп имеется специально отведенное место, оборудованное шкафом с возможностью его закрывания на ключ. Приказом руководителя объекта закреплено ответственное лицо за сбор, хранение и направление на утилизацию ртуть содержащих приборов, ламп, светодиодных ламп.
Вентиляция: в помещениях школы (учебные классы, медицинский кабинет, санитарные узлы, коридоры, учительская) вентиляционные каналы проходят в стенах, имеются вентиляционные отверстия; вентиляционные каналы в свою очередь выходят в вентиляционные шахты.
Вентиляционные каналы, колодцы очищены, решетки и другие устройства содержатся в чистоте, без механических повреждений, следов коррозии и нарушения герметичности, без пыли и копоти. В спортивном зале, душевых, раздевалках, пищеблоке, санитарных узлах - вентиляция приточно - вытяжная на механическом побуждении (в столовой в помещениях с влажным режимом работы, выделением тепла и влаги над источниками выделения тепла, влаги установлены вытяжные зонты, в спортивном зале, 2х раздевалках, 2х душевых вытяжной вентиляционный короб) в рабочем состоянии (протокол измерений метеорологических факторов № 2 от 14.10.2025г, показатели в пределах нормы). Также имеется вентиляция естественная за счет дверных проемов и оконных фрамуг, конструкцией окон предусмотрена возможность проветривания. Выбросы из вытяжных систем вентиляции происходит на высоте более 2 метров над кровлей здания. Забор воздуха для приточной системы вентиляции осуществляется из чистой зоны на высоте свыше 2-х метров. Оборудование, являющиеся источником выделения тепла и влаги: электроплиты, моечные раковины оснащены локальной вытяжной системой с устройством вытяжных зонтов. В кабинете химии оборудован вытяжной шкаф.
Условия для мытья и дезинфекции помещений имеются. Полы покрыты материалом, допускающим влажную уборку. Полы в мастерской трудового обучения выполнены из материала, устойчивого к механическому воздействию, в кабинете и препараторской химии - к воздействию химических реагентов.
Здание школы одноэтажное, в удовлетворительном состоянии, все имеющиеся помещения размещены на 1 этаже, в подвальном помещении технические коммуникации, помещение для хранения инвентаря. Набор помещений: 1- вход тамбур 5,9 кв.м., 2- кабинет замов 13,3 кв.м., 3- учительская 33,7 кв.м., 4 - кабинет химии 51.3 кв.м., 5 - лаборатория (препаратная) кабинета химии 5,6 кв.м., 6 - подвал 6,5 кв.м., 7 - кабинет казахского языка 43,5 кв.м., 8 - медицинский кабинет 16,5 кв.м., 9 - мастерская 31,3 кв.м., 10 - служебный туалет 4,8 кв,м., 11 - музей 19,4 кв.м., 12- коридор 74 кв.м., 13- фойе 12,4 кв.м., 14- кабинет директора 13,4 кв.м., 15 - оружейная комната 2,6 м.кв., 16 - кабинет соц педагога 7,4 кв.м., 17- зона хранения документов и личных вещей 4,9 кв.м., 18- лаборатория (препаратyfz) стем кабинета 9,1 кв.м., 19- библиотека (читальный зал) 22,1 кв.м., 20 - библиотека (хранилище книг) 13,7 кв.м, 21- кабинет начальных классов 44,2 кв.м., 22 - коридор 13,1 кв.м., 23 - стем кабинет 51,3 кв.м., 24 - кабинет информатики 45,9 кв.м., 25 - коридор 30,3 кв.м., 26 - кабинет начальных классов 46,4 кв.м., 27 - кабинет начальных классов 31,9 кв.м., 28-коридор 26,2 кв.м., 29 - коридор 19,5 кв.м., 30 - кабинет психолога 15,5 кв.м., 31-женский туалет 10,1 кв.м., 32-мужской туалет 10,1 кв.м., 33 - комната для персонала с оборудованной гардеробной 11,31 кв.м и обеденный зал 41,3 кв.м., 34- производственное помещение столовой 12,8 кв.м., 35- кабинет начальных классов 30,5 кв.м., 36 - галерея - 64,2 кв.м, 37 - коридор 48,9 кв.м., 38 - коридор 2,4 кв.м., 39- техническое помещение - 6 кв.м., 40 - раздевалка спортивного зала 1- 30,8 кв.м., 41 - сан.узел раздевалки 1-2,8 кв.м., 42 - помещение уборочного инвентаря - 2,6 кв.м., 43 - душевая 1-6,3 кв.м., 44- подсобное помещение 4,0 кв.м., 45 - сан.узел раздевалки 2 -2,8 кв.м., 46 - душевая 2 - 6,1

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

кв.м., 47 - раздевалка спортивного зала 2- 31,4 кв.м., 48 - коридор - 6,1 кв.м., 49 - кабинет учителей физкультуры - 32 кв.м., 50 - коридор - 6,1 кв.м., 51- техническое помещение - 8 кв.м., 52 - спортивный зал - 543,2 кв.м. Итого = 1684,3 кв.м.

Отделка помещений выполнена нетоксичными материалами, поверхности гладкие без повреждений, легко поддаются влажной обработке с использованием моющих и дез.средств. Состояние помещений школы удовлетворительное.

Все помещения школы используются согласно технического паспорта.

Учебные кабинеты оснащены в соответствии с санитарными нормами, площадь не менее 2,5кв.м на 1 ребенка. Кабинеты оборудованы столами, стульями со спинкой. Вся имеющаяся мебель соответствуют роста - возрастным особенностям детей. Имеется 1 большой передвижной бактерицидный излучатель, 12 маленьких переносных для проведения дезинфекции помещений. Использование бактерицидных излучателей осуществляется в соответствии с техническим паспортом. Для контроля за температурой воздуха в кабинетах на внутренней стене на высоте 0,8-1,2 м прикреплены термометры.

Компьютерный класс 1, расстановка компьютеров рядами в центре друг за другом, окна имеют возможность затемнения, регулируемое солнце - защитное устройство темного цвета. Компьютеров нового поколения 16. Основные размеры рабочего места при работе с компьютерами, высота края стола и высота пространства для ног, соответствуют росту детей. Проведены замеры ЭМП, шума показатели в пределах нормируемых (протокол измерений уровня шума № 3 от 14.10.2025 года, протокол измерения ЭМП от 14.10.2025г №5).

Спортивный зал с двумя раздельными раздевакками, душевыми, тренерской - состояние удовлетворительное. Радиаторы отопления расположены в нише стен, имеют заградительные устройства, остекление окон целостное, защищено решетками, источники искусственного освещения в рабочем состоянии, лампы закрыты плафонами. Основание пола твердое, покрыто специальным материалом для спортивных залов, ровный без повреждений, щелей. Раздевалки оборудованы шкафчиками, настенными вешалками, скамейками. Спортивный инвентарь, игровое оборудование в исправном состоянии, хранится в инвентарной комнате, хранение систематизировано, состояние удовлетворительное, целостность не нарушена. Спортивный зал оборудован необходимыми спортивными сооружениями, имеют покрытие, дупускающее влажную уборку и дезинфекцию.

Санитарные узлы в школе: 1 служебный (1 унитаз, 1 раковина), 2 для учащихся разделены на мужской и женский (по 3 унитаза и 3 раковины в каждом), оборудованы каждый в индивидуальных закрывающихся кабинах., имеется по 1 санитарному узлу с 1 унитазом, 1 раковиной в каждой раздевалке спортивного зала. К раковинам, душевым имеется подвод холодной и горячей (электро титан) проточной воды. Душевые спортивного зала оборудованы поддонами в индивидуальных кабинах. Коммуникации подведены и работают. Раковины, дешевые оснащены смесителями, имеется водоотведение. Средствами для мытья рук (жидкое мыло с дозатором), дезинфицирующими и антисептическими средствами, разовыми бумажными полотенцами, электрическими сушилками для рук обеспечены. Санитарно - техническое состояние удовлетворительное.

Условия для мытья и дезинфекции помещений, инвентаря созданы: в технической комнате школы имеется водоразборный кран со смесителем воды, горячая вода за счет электрического титана, ванна для мытья уборочного инвентаря, установлен стеллаж для раздельного хранения промаркированного уборочного инвентаря, шкаф для хранения моющих и дезинфицирующих средств.

Объект обеспечен необходимой мебелью, инвентарем, состояние удовлетворительное.

Пищеблок: В состав пищеблока входят помещение для персонала с оборудованной гардеробной оборудованная шкафом с возможностью раздельного хранения личной и специальной одежды 11,31 кв.м и обеденный зал 41,3 кв.м., производственное помещение столовой 12,8 кв.м. В производственном помещении условно выделены зоны: заготовочная, разделочно - варочная, моечная, отпуска готовой продукции. Для столовой выделены отдельно 2 из технических помещений для хранение уборочного инвентаря - 6,0 кв.м и для хранения пищевых продуктов и сырья 4,0 кв.м., санитарный узел - 4,8., размещенные на одном этаже со столовой, доступа школьников и сотрудников школы нет. Помещения используются в соответствии с их функциональным назначением. Обеденный зал на 50 посадочных мест имеет 1 вход, вход в производственное помещение отдельный. У входа в обеденный зал установлены раковины с подводом холодного и горячего водоснабжения, оборудованные сушилками для рук.

Для различных технологических операций в процессе производства, расфасовки, реализации, отпуска пищевой продукции имеется определенный разделочный инвентарь с соответствующей маркировкой. Промаркированный разделочный инвентарь хранится изолировано друг от друга, на соответствующих столах, в шкафу. Разделочные доски, ножи без повреждений, изготовлены из материала, предназначенного для контакта с пищевыми продуктами. Разделочные столы, технологическое оборудование в производственном помещении расставлены по ходу технологического процесса, исключающего пересечения «чистых» и «грязных» путей. Объект обеспечен столовой, чайной посудой и столовыми приборами с учетом потребности. Столовые приборы хранятся в ячейках - кассетах ручками вверх. Для приготовления и хранения готовой пищи приобретена посуда из нержавеющей стали, и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. На объекте используют

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

многоразовую стеклянную посуду. Посуды с трещинами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью не выявлено. Хранение чистой кухонной посуды, инвентаря, производится раздельно от столовой, чайной и стеклянной, столовых приборов. Созданы условия для хранения и реализации пищевой продукции с соблюдением товарного соседства, а так же температурно - влажностного и светового режима, предъявляемому, для каждого вида пищевой продукции. В складском помещении предусмотрены стеллажи и поддоны для хранения пищевой продукции.
Обработка посуды, инвентаря предусмотрена - ручным способом. Для мытья и дезинфекции посуды, инвентаря имеются отдельные двухсекционные раковины с подводом коммуникаций водоснабжения, водоотведения, установленные в моечной. Коммуникации в исправном состоянии. Для сушки чистого инвентаря, посуды имеются стеллажи, сушилки. Для их хранения в чистом виде имеются шкафы. Все холодильное оборудование в рабочем состоянии, имеют встроенные датчики температуры, чистое. Все оборудование, рабочие поверхности обеспечивают их очистку, мойку и дезинфекцию, содержатся в чистоте.
Для обеззараживания воздуха в производственном помещении, в зоне приготовления салатов имеется бактерицидный облучатель, исполтруется согласно требований технического паспорта.
Для медицинского кабинета выделено 1 помещение, площадью 16,5 кв.м - прием. Отделка помещения выполнена нетоксичными материалами, поверхности гладкие без повреждений, легко поддаются влажной обработке с использованием моющих и дез.средств: стены на высоту окрашены масляной краской. Пол бетонный покрыт полимерным синтетическим материалом. Дефектов отделки помещений нет. В медицинском кабинете установлена раковина с подводом холодной, горячей воды, канализации. На раковине установлен смеситель. Освещение смешанное, искусственное представлено лампами одного типа - светодиодными, источники освещения закрыты плафонами устойчивыми к воздействию влаги и тепла. Коммуникации исправны. Состояние источников искусственного освещения удовлетворительное. Протокол измерений освещенности № 3 от 14.10.2025г, показатели в пределах нормы. Оконные конструкции выполнены из гладкого материала, стекло-полотно окон целое без повреждений. Окно оснащено москитной сеткой и регулируемым солнце - защитным устройством.
Вентиляция: естественная за счет дверных проемов и оконных фрамуг, конструкцией окон предусмотрена возможность проветривания, кроме того, вентиляционные каналы, колодцы очищены, ежегодно в летнее время проводится их ревизия. Оснащение медицинского кабинета, наличие медицинской документации согласно санитарных требований.
Все помещения, оборудование, инвентарь содержатся в чистоте.
Место для курения не выделено, так как курение на объекте образования категорически запрещено.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
протокол микробиологического исследования воды питьевой № 237, 238 от 27.10.2025г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения № 1250001016088973 от 13.11.2025г., протокол измерений метеорологических факторов № 2 от 14.10.2025 г, протокол измерений уровня шума № 3 от 14.10.2025 года, протокол измерения ЭМП от 14.10.2025г №5 , протокол измерений освещенности № 3 от 14.10.2025г

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Коммунальное Государственное Учреждение "Общеобразовательная школа № 28" отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области по адресу: Карагандинская область, Осакаровский район., с.Акбулак., ул.Гагарина, здание 8

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно- эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Приказов МЗ РК № КР ДСМ - 76 от 05.08.2021г «Санитарно - эпидемиологические требования к объектам образования», и.о МЗ РК № КР ДСМ - 58 от 04.04.2023г о внесении изменений в Приказ МЗ РК № КР ДСМ - 16 от 17.02.2022г об утверждении Санитарных правил «Санитарно – эпидемиологические требования к объектам общественного питания»; Приказа МЗ РК № КР ДСМ – 96/2020 от 11.08.2020г «Санитарно - эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»., Приказа МЗ РК № 95 от 01.09.2021г Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха", Приказа Министра здравоохранения РК от 16.02.2022г № КР ДСМ - 15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», Приказа МЗ РК от 24.11.2022г № КР ДСМ - 138 «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно – питьевого и культурно – бытового водопользования»; Приказа МЗ РК от 20.02.2023г № 26 «Об утверждении санитарных правил «Санитарно –эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно – питьевых целей, хозяйственно – питьевому водоснабжению и местам культурно – бытового водопользования и безопасности водных объектов»., Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № КР ДСМ-79 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека"

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)
сай (соответствует)


Ұсыныстар (Предложения):

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Осакаров аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Осакаровка к., көшесі Хайрулла Байғабылов, № 50/1 үй
(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Осакаровское районное Управление санитарно-

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
п.Осакаровка, улица Хайрулла Байгабылов, дом № 50/1
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Асташова Снежана Федоровна
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество,подпись)



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.